

## گزارش نتایج آزمون

مرکز پژوهش متالورژی رازی (سهامی خاص)

موضوع تست: این است که یک

نشانی: تهران - خ وزراه - خ شهید اسمعیل (دع ۹۵) - پلاک ۶۱ - طبقه اول

نام قطعه یا نمونه: درجه کالیبراسیون 60 سانتی با شماره قطعه A

شماره مرجع مشتری: - شماره مرجع مشتری: نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است

آزمایش انجام شده در محدوده دقت کالیبراسیون استاندارد ISO/IEC17025 برقرار دارد

تاریخ:

۱۳۹۳/۰۲/۰۵

شماره پیگیری:

۹۰۷۶-۱

شماره آزمایش:

۱۳۹۳/۰۳/۲۸

تاریخ دریافت نمونه:

۱۳۹۳/۰۲/۰۴

تاریخ تأیید عالی:

۱۳۹۳/۰۲/۰۵

تاریخ انجام آزمون:

صفحه: ۱ از ۱



شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 25°C رطوبت: ۵۰٪ پیوست:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است

### آزمایش قطعه:

استاندارد مرجع آزمون: EN 124

نتیجه آزمون انجام شده بر روی نمونه ارسالی به شرح زیر می باشد:

ردیف	قطر Co (mm)	سببه اعمال نیرو (mm)	نیروی مجاز استاندارد برای کلاس D400 (KN)	نیروی شکست (KN)	نتیجه آزمون
1	600	250	400	541.51	Accept



گزارش تنها با بر حسب مولدogram مورد تأیید است. تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نمی باشد. باقیبمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری می تواند شد.

در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل، تلی: ۰۲۱۱۲۶۹۸۱۵۵۳۳ یا ۰۲۱۱۲۶۹۸۱۵۵۳۳ Email: y.jafarlan@razi-center.net می باشد.

نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده هراز کرج، درودی سرخه حصار، خیابان فرزان، پلاک ۸. تلی: ۰۲۱۱۲۶۳۰۷ و ۰۲۱۱۲۶۹۸۱۵۵۳۷ و ۰۲۱۱۲۶۹۸۱۵۵۳۷ Website: www.razi-center.net

Website: www.razi-center.net

Email: info@razi-center.net

صدای مشتری: ۰۲۱۱۲۶۹۸۱۵۵۳۸